



NOTAS:
 A-CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO 2,5mm²
 B-TOMADAS E PONTOS DE LUZ NÃO ESPECIFICADOS SÃO 100W

6 ELÉTRICO 2

esc 1:20

CONVENÇÕES

	PONTO DE LUZ NO TETO
	ESPERA PARA CHUVEIRO (h=2,20m)
	TOMADA TRIPLA (h=1.30m)
	INTERRUPTOR DUPLO (h=1.30m)
	CONDUTORES, NEUTRO, FASE E RETORNO
	PONTO DE LUZ NA PAREDE (h=2.20 m)

TENSÃO 220/127V

CIRCUITO	CARGA (W)	PROTEÇÃO	CONDUTORES
1	33	10A	2,5 mm ²
2	5500	50A 2P	6,0 mm ²
3	1900	20A	2,5 mm ²



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO- MÓDULO SANITÁRIO PADRÃO

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO:
ELÉTRICO 2

PRANCHA:
6/13

ÁREA CONSTRUÍDA:
3,60m²

ESCALA:
1/20

DATA:
JULHO/2023

MUNICÍPIO:
AAAAA

RESPONSÁVEL TÉCNICO (A):
AAAA